

- определить и оборудовать место для курения работников.
 - стенды по охране труда и пожарной безопасности привести в соответствие.
 - заменить разбитые стекла на входных дверях.
 - освободить пути эвакуации (коридоры и вестибюль) от старой мебели и оборудования;
4. В ферментерной лаборатории укомплектовать пожарными рукавами и стволами пожарные краны ПК-2, ПК-9 и ПК-10;
- в убежище (ПРУ) БОНа укомплектовать пожарный кран ПК-13 пожарными шкафом, рукавом и стволом, а ПК-15 - вентилем для его открывания;
 - на 1-2 этажах 3-ей секции лабораторного корпуса встроенные ниши-шкафы с пожарными кранами ПК-38, ПК-39, ПК-40 и ПК-41 снабдить ручками для их открывания (отпирания);
 - в БОНе и лабораторном корпусе обеспечить наличие поэтажных планов эвакуации;
 - заменить огнетушители с истекшим сроком использования на новые.
5. В целях повышения уровня противопожарной защищенности земель, прилегающих к зданиям и сооружениям ИБ РАН устранить следующие замечания:
- прилегающая территория с южной стороны лабораторного корпуса Института находится в запущенном санитарном состоянии, В течении всего весеннее -летнего периода дворником института не осуществлялся покос травы, проезжая часть и пешеходные дорожки не очищены от мусора.
 - необходимо срочно произвести покос травы. Срезанную зелень обязательно убрать и вывезти в течение двух суток. Высота растительного покрова не может быть больше 20 сантиметров.
6. Работники своевременно обеспечиваются смывающими и обезвреживающими средства на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17.12.2010 г. № 1122н; средствами индивидуальной защиты в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 июня 2009 г. № 209н.
7. Для совершенствования деятельности по охране труда в структурных подразделениях Института продолжать:
- своевременно проводить первичный инструктаж на рабочем месте с регистрацией в журнале инструктажа на рабочем месте.
 - не реже 1 раза в 6 месяцев проводить повторный инструктаж на рабочем месте для работников структурных подразделений.

Председатель комиссии



- С.В Блохин

Членов комиссии: –

- Е.В.Бражников
- Н.Н. Павлова
- А.В. Бравов
- Е.В. Макеева