



«УТВЕРЖДАЮ»
Зам. директора Института белка РАН
А.Д.Никулин
2019 г.

АКТ

проверок состояния охраны труда, пожарной безопасности и санитарного состояния территории и помещений структурных подразделений Института белка

от 13 декабря 2019 г.

Основание:

План работы комиссии по охране труда и пожарной безопасности на 2019 г. для организации совместных действий работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в соответствии со ст.218 Трудового кодекса РФ

Комиссия в составе:

Председателя комиссии : С.В Блохина, главного инженера ИБ
Членов комиссии: - Е.В.Бражникова, председателя ПК ИБ
- Н.Н. Павловой, руководителя службы ОТ
- А.В. Бравова, начальника участка ИБ
- Е.В. Макеевой, руководителя хоз.отдела ИБ

Комиссия провела проверку организации рабочих мест, санитарного состояния рабочих мест, соблюдения правил безопасного производства работ, соблюдения правил пожарной безопасности, технического состояния зданий, сооружений .

В результате проверки выявлено:

1. Первичные, повторные, внеплановые Инструктажи на рабочем месте по охране труда в структурных подразделениях Института ведутся в соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015.

2. Организовано обучение работников производственных подразделений Института белка, по утвержденной программе в соответствии с требованиями Порядка обучения по охране труда, утверждённого постановлением Минтруда РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 г. № 1/29.

Проведена проверка знаний требований охраны труда работников института в количестве 20 человек. Прошли проверку знаний 19 человек. Один – на аттестацию не явился.

3. В ферментерной лаборатории необходимо укомплектовать пожарными рукавами и стволами пожарные краны ПК-2, ПК-9 и ПК-10;
- в убежище (ПРУ) БОНа укомплектовать пожарный кран ПК-13 пожарными шкафом, рукавом и стволом, а ПК-15 - вентилем для его открывания;
- на 1-2 этажах 3-ей секции лабораторного корпуса встроенные ниши-шкафы с пожарными кранами ПК-38, ПК-39, ПК-40 и ПК-41 снабдить ручками для их открывания (отпирания);

- заменить огнетушители с истекшим сроком использования на новые в убежище (ПРУ), ферментерной лаборатории, в мехмастерских, в гараже.

4. Отремонтировать двухстворчатые двери, разделяющие 2 и 3 секции коридора на первом этаже лабораторного корпуса.

5. Территория, необходимая для использования здания или сооружения, должна быть благоустроена таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооружения не возникало угрозы наступления несчастных случаев и нанесения травм людям — пользователям зданиями и сооружениями в результате скольжения, падения, столкновения и т.д. Однако прилегающая территория с южной стороны лабораторного корпуса Института не убирается, при гололеде дорожки не посыпаются песком.

6. Работники своевременно обеспечиваются смывающими и обезвреживающими средствами на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17.12.2010 г. № 1122н; средствами индивидуальной защиты в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 1 июня 2009 г. № 209н.

Необходимо провести уборку образовавшейся паутины в потолочной части здания, оконных проемах. Провести обеспыливание поверхностей подоконников в коридорах. Очистить поверхности стен от пыли и загрязнений в санузлах института.

7. Для совершенствования деятельности по охране труда в структурных подразделениях Института продолжать:

- своевременно проводить первичный инструктаж на рабочем месте с регистрацией в журнале инструктажа на рабочем месте.

- не реже 1 раза в 6 месяцев проводить повторный инструктаж на рабочем месте для работников структурных подразделений.

- при необходимости, обновить аптечки для оказания первой помощи работникам, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 5.03.2011 г. №169н.

Председатель комиссии

Членов комиссии: —

- С.В. Блохин

- Е.В. Бражников

- Н.Н. Павлова

- А.В. Бравов

- Е.В. Макеева